

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Spółka z o.o. w Elku
19-300 EŁK, ul. Suwalska 38
tel. (87) 610-44-54, 610-25-25
tel./fax (87) 610-23-33
NIP 848-000-10-08

Dotyczy przetargu nieograniczonego : PUK/EŁK/12/2871/09/12/2015 - ZP
Budowa budynku usługowego o funkcji sali pożegnań - etap I

1. Czy w ofercie należy ująć stolarkę okienną? Jeśli tak, proszę o jej opis? kolor, współczynniki, materiał.
Odp. Nie w ofercie nie należy ujmować stolarki okiennej.
2. Czy należy w ofercie ująć orywnowanie jeśli tak, to jakie ?materiał, przekrój, kolor.
Odp. Nie orywnowanie będzie wykonywane w kolejnym etapie budowy.
3. Czy zamawiający nie przewiduje wentylacji grawitacyjnej w budynku i odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych?
Odp. Tak, ale nie na tym etapie budowy
4. Czy należy ująć w ofercie stolarkę drzwiową wewnętrzną skoro nie przewiduje się wykonania posadzek? Jeśli mają być zaoferowane czy zamawiający nie miał na myśli drzwi wewnętrznych plyninowych?
Odp. Nie, w ofercie nie należy ujmować stolarki drzwiowej wewnętrznej.
5. Czy należy ująć w ofercie drzwi zewnętrzne? Jeśli tak, czy zamawiający miał na myśli drzwi aluminiowe? Proszę o sprecyzowanie opisów: współczynniki, wyposażenie, przeszklenia.
Odp : Nie w ofercie nie należy ujmować drzwi zewnętrznych.
Zapis w SIWZ punkt 5.1 – „osadzeniu stolarki drzwiowej „ zostaje usunięty poprzez modyfikacje SIWZ
6. Czy należy ująć do wyceny wyłaz dachowy? Jeśli tak to jaki?
Odp. Nie – projekt nie przewiduje wyłazu dachowego.

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Elku

mgr Edward M. Wenda